

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.01490

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000548

Общество с ограниченной ответственностью «ДВЕРЬ - СНАБ» (ООО «ДВЕРЬ - СНАБ»)
Адрес: 142770, РОССИЯ, город Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 20, пом. 10
ОГРН: 1147746227826. Телефон: +7495458334, факс: +7495458334, e-mail:dversnab@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДВЕРЬ - СНАБ» (ООО «ДВЕРЬ - СНАБ»)
Адрес: 142770, РОССИЯ, город Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, здание «Птичник 1»
ОГРН: 1147746227826. Телефон: +7495458334, факс: +7495458334, e-mail:dversnab@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3, тел. +7(499) 677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические однопольные глухие типа ДМП-01-60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДМП(О)-01-60 габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 650 до 1150 мм и двупольные глухие типа ДМП-02-60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДМП(О)-02-60 габаритными размерами: по высоте от 1500 до 2500 мм, по ширине от 1250 до 2150 мм, толщиной полотна не менее 49 мм, (дверей - пожаростойкое стекло марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW60", толщиной 28 мм, с пределом пожаростойкости EIW-60, выпускаемое по ТУ 5924-001-61067415-09, ООО "Бранд Гласс"), выпускаемые по ТУ 5262-001-17081913-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.). ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-233/03-2015 от 31.03.2015 г., № ППБ-234/03-2015 от 31.03.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00592 от 25.12.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.03.2015

по

30.03.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

инициалы, фамилия